

用電設備檢驗維護業申請應附書件一覽表

103.10.17.

申請事項 應附書件		設 立	行 號 、 公 司 名 稱 、 資 本 額 、 地 址 變 更	負 責 人 變 更	技 術 員 或 電 機 技 師 變 更	負 責 人 印 鑑 變 更	執 照 證 補 (換) 發	技 術 員 或 電 機 技 師 自 行 離 職	公 司 申 請 : 技 術 員 或 電 機 技 師 離 職	廢 止	停 業	復 業	展 延
用電設備檢驗維護業申請書 1份		V	V	V	V	V	V			V	V	V	V
用電設備檢驗維護業申請事項表 2份		V	V	V	V								V
用電設備檢驗維護業人員明細表 (貼照片) 2份		V	V	V	V								V
離職登記申請書 1份								V					
解僱登記申請書 1份									V				
合法固定營業場所及資本額證明 (核准函)		V	V	V									V
負責人身分證影本 1份		V		V									V
電機技師及技術員身分證影本各 1份		V			V								V
電機技師及術員合格證正、影本 各1份		V			V								V
電機技師及技術員勞工保險投保證明文件 各1份		V			V								V
工會出具查驗簽證之工具設備清冊及有效期限之校正報告影本。 各1份		V											V
檢驗維護業公會當年度會員證影本 1份			V	V	V	V							V

原領登記執照證(遺失需切結)	1份		V	V	V		V			V	V		V
最近一期完稅證明	1份	V											V
離職證明書	1份							V					
設立登記規費 3000 元 變更登記規費 1500 元 展延登記規費 3000 元 *委託書(委託他人辦理者應附)。													

一、設置要件：

- (一)資本額：500 萬元以上公司組織
- (二)固定合法營業場所
- (三)電技機師：1 人以上
- (四)高級電氣技術人員：1 人以上
- (五)中級電氣技術人員：2 人以上
- (六)初級技術人員：2 人以上

二、維護處所：150 處為限(其中特高壓不得超過 15 處、特高壓極高壓合計不得超過 105 處超過 150 處者，每增特高壓 5 處以內，應增僱電技機師或高級電氣技術人員 1 人；每增高壓以下 30 處已內，應增僱中級電氣技術人員 1 人。)

三、營業區域(維護範圍)：相鄰 4 縣市為限

四、法定工具設備

編號	工具設備名稱及規格	數量	單位
1	絕緣油耐壓試驗器 (50KV)	台	1
2	電驛試驗器(能試電流、電壓、時間)	套	1
3	高阻絕緣試驗器 (DC 2000V 以上)	具	1
4	高阻絕緣試驗器 (DC 500V 以上)	具	2
5	接地電阻試驗器 (0~1000Ω)	具	2
6	勾式電壓電流計 (600V. 600A)	具	2
7	電壓電流記錄計	具	1
8	三用電表	具	5
9	電力因數絕緣試驗器 (AC 2.5KV 以	套	1
10	低電阻試驗器 (0~60mΩ、10A 以上)	具	1
11	直流高壓試驗器 (DC：0~80KV 以上)	套	1
12	工作用絕緣安全帽(20KV)	個	15
13	工作用高壓絕緣手套(30KV)	雙	5
14	高壓操作棒(25~70 KV)	支	3
15	高壓驗電筆(AC3kV~25KV)	支	3

16	安全腰帶	條	3
----	------	---	---

五、合於下列規定之一者，得任各級電氣技術人員：

(一) 高級電氣技術人員：

1. 高等考試或相當於高等考試之特種考試電機工程職組及格。
2. 具有電機技師資格。
3. 室內配線、工業配線、配電線路裝修或用電設備檢驗職類甲級技術士技能檢定合格。

(二) 中級電氣技術人員：

1. 普通考試或相當於普通考試之特種考試電機工程職組及格。
2. 甲種電匠考驗合格。
3. 室內配線、工業配線、配電線路裝修或用電設備檢驗職類乙級技術士技能檢定合格。
4. 具有前款規定資格。

(三) 初級電氣技術人員：

1. 乙種電匠考驗合格。
2. 室內配線、工業配線、配電線路裝修或用電設備檢驗職類丙級技術士技能檢定合格。
3. 具有第一款或第二款規定資格。

未具前項資格，但於本規則中華民國九十九年十二月二十四日修正之條文施行前已向地方主管機關登記擔任電氣技術人員之現職人員，或曾登記期間超過半年之人員，仍具擔任其原登記級別之電氣技術人員資格。

※應僱用技術士之比率或人數：

中級技術人員：室內配線乙級技術士、工業配線乙級技術士或用電設備檢驗維護職類乙級技術士(或甲種電匠)2人。

初級技術人員：室內配線丙級技術士、工業配線丙級技術士或用電設備檢驗維護職類丙級技術士2人(或乙種電匠)